

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených N.

Číslo protokolu OMŽP: 1262

Protokol o skúškach vzorky pitnej vody č. 8251 */ 2023

ÚDAJE POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM (*)			
Miesto odberu vzorky:	Základná škola - školská jedáleň, Medzany 18202.10.		
Druh vzorky:	- studňa		
Názov a adresa zákazníka:	Oddelenie hygieny detí a mládeže RÚVZ Prešov		
Vzorku odobral / odber*:	RÚVZ PO Malatová / N		
Dátum odberu:	02 . 10 . 2023	Metóda odberu: -	Plán odberu: -

Dátum prevzatia vzorky:	02 . 10 . 2023	Dátum ukončenia skúšok:	05 . 10 . 2023
Dátum začiatku skúšok:	02 . 10 . 2023		

Č.	Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	U(%) k = 2	Skúšobná metóda	A/N	Limit **
1.	Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	-	STN EN ISO 9308-1:2015	K	A 0
2.	Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	-	STN EN ISO 9308-1:2015	K	A 0
3.	Enterokoky	KTJ/100 ml	0	-	STN EN ISO 7899-2	K	A 0
4.	Kultivovateľné mikroorganizmy 22°C	KTJ/ 1ml	9	15	STN EN ISO 6222	K	A 200
5.	Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C	KTJ/ 1ml	6	16	STN EN ISO 6222	K	A 50
6.	Živé organizmy	jedinice / ml	0	-	STN 75 7711	M	A 0
7.	Vláknité baktérie	jedinice / ml	0	-	STN 75 7711	M	A 0
8.	Mikromycéty	jedinice / ml	0	-	STN 75 7711	M	A 0
9.	Mŕtve organizmy	jedinice/ml	0	-	STN 75 7711	M	A 30
10.	Železité a mangánové baktérie	pokryvnosť poľa v %	0	-	STN 75 7711	M	A 10
11.	Abiosestón	pokryvnosť poľa v %	7	29	STN 75 7712	M	A 10

Iné identifikované mikroorganizmy :

Miesto výkonu laboratórnych činností je totožné s adresou laboratória. Pri akreditovanom odbere (A) sa výsledky vzťahujú iba na predmet skúšania a odber vzorky. (*) Pri neakreditovanom odbere (N) OOFŽP nezodpovedá za odber vzorky a za údaje poskytnuté zákazníkom (výsledky sa vzťahujú na vzorku tak ako bola prijatá). Metóda a plán odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvádzajú. Protokol sa bez súhlasu laboratória môže reprodukovat' len ako celok.

Vysvetlivky:

A	-	akreditovaný (á)	N	-	neakreditovaný (á)	U	-	rozšírená neistota	
K	-	kultivačná metóda	M	-	mikroskopická metóda	*	-	číslo vzorky v centrálnom protokole	
**	-	limitné hodnoty (podľa Vyhlášky MZ SR 91/2023 Z.z.) sú uvedené v rovnakých jednotkách ako výsledky skúšok							
Bezfarebné bičikovce :					Limit pre vodu nezabezpečenú dezinfekciou = 10 jed./ml		Limit pre dezinfikovanú vodu = 0 jed./ml		

Protokol vypracoval: *Mgr. Durkošová*
 Dátum vypracovania: 05 . 10 . 2023



Za správnosť zodpovedá: Ing. Martina Janečková
 vedúca OMŽP

Protokol schválil: Ing. Jana Dolinská
 vedúca OOFŽP

Koniec protokolu